

TEST REPORT



의뢰자 : 주식회사 테스코리아
주 소 : 충청북도 청주시 서원구 남이면 청남로 1042

접수번호 : M255-23-01012
접수일자 : 2023-04-11
발급일자 : 2023-04-21
용 도 : 품질관리용
쪽 번호 : 1/1

의뢰자제시시료명 : 메탈사이드

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■


01. 열전도율 (KS M 3809 : 2021) : W/m·K

	#1
	0.036

주) 시험방법 : 평판 열류계법
평균온도 : (20 ± 5) °C
의뢰자 요청에 의하여 외피를 포함하여 시험하였음

** 시험 결과 기록 완료 **

- 시료사진 -



FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : LXDA-73VV-RCZ3 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.